

PT. SANTOS JAYA ABADI		FORM		NO. FORM.		: QF/MTC/01	
				REV. NO.		: 03	
FORM				HALAMAN		: 1/1	
				BERLAKU		: 23-03-2015	
NO. SMRO : SDA.2405.0001				SUBMIT			
EQ. ID : SDA.06.KMS.APR.01				PELAPOR			
BAGIAN : OTHER (LAIN2);AC BOCOR				LISA			
KENDALA : OTHER (LAIN2);AC BOCOR				WAKTU SUBMIT		5/2/2024 7:12:21 AM	
KETERANGAN EQ. ID:				CONFIRM			
AIR PURIFIER AIR PURIFIER DAIKIN INCOMING KEMASAN				CONFIRM BY: MUHAJIR			
				NOTE: Diterima			
				WAKTU CONFIRM		5/2/2024 10:14:00 AM	
LAPORAN KERUSAKAN :				START			
AC DI LAB B INCOMING BOCOR (TIDAK ADA PILIHAN DI UTILITY) JUMLAH : 2 UNIT KETERANGAN : SUDAH CLOSED (SELESAI PERBAIKAN)				TECHNICIAN : MUHAJIR			
				NOTE: dimulai			
				WAKTU START		5/2/2024 5:35:29 PM	
KERUSAKAN TEKNIS :				FINISH			
DRAINASE BUNTU				TECHNICIAN : MUHAJIR			
				NOTE: Selesai			
				WAKTU FINISH		5/2/2024 6:51:21 PM	
DESKRIPSI PERBAIKAN :				COMPLETE			
DRAINASE BUNTU				COMPLETE BY:			
				NOTE:			
				WAKTU COMPLETE			
SPESIFIKASI PENGGANTIAN PART :				CLOSE			
0;0.00;0.00				CLOSE BY :			
				NOTE:			
				WAKTU CLOSE			
PAUSE:		JENIS KERUSAKAN:		SUPPORT:			
KONDISI MESIN							
1. PERBAIKAN DALAM KEADAAN MESIN OFF				3. MESIN BEBAS DARI SISA MUR, BAUT, DLL			
2. LOTO TERPASANG SAAT PERBAIKAN				4. MESIN BERSIH DARI KOTORAN PERBAIKAN			
 UTAMAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA							