

PT. SANTOS JAYA ABADI		FORM		NO. FORM.		: QF/MTC/01	
				REV. NO.		: 03	
FORM				HALAMAN		: 1/1	
				BERLAKU		: 23-03-2015	
NO. SMRO : SDA.2405.0011				SUBMIT			
EQ. ID : SDA.04.QLB.ACS.02				PELAPOR			
BAGIAN : OTHER (LAIN2);AC SPLIT				SANDY			
KENDALA : OTHER (LAIN2);BOCOR				WAKTU SUBMIT		5/4/2024 8:37:49 AM	
KETERANGAN EQ. ID:				CONFIRM			
AC SPLIT AC SPLIT DAIKIN 0.5 PK NO 02 QC LAB B				CONFIRM BY: BRADJA MUHAMMAD			
				NOTE: diterima			
				WAKTU CONFIRM		5/5/2024 1:53:12 PM	
LAPORAN KERUSAKAN :				START			
1 UNIT AC LAB B BOCOR				TECHNICIAN : MUHAJIR			
				NOTE: dimulai			
				WAKTU START		5/5/2024 10:05:00 PM	
KERUSAKAN TEKNIS :				FINISH			
DRAINASE BUNTU				TECHNICIAN : MUHAJIR			
				NOTE: Selesai			
				WAKTU FINISH		5/5/2024 10:31:05 PM	
DESKRIPSI PERBAIKAN :				COMPLETE			
DRAINASE BUNTU				COMPLETE BY:			
				NOTE:			
				WAKTU COMPLETE			
SPESIFIKASI PENGGANTIAN PART :				CLOSE			
0;0.00;0.00				CLOSE BY :			
				NOTE:			
				WAKTU CLOSE			
PAUSE:		JENIS KERUSAKAN:		SUPPORT:			
KONDISI MESIN							
1. PERBAIKAN DALAM KEADAAN MESIN OFF				3. MESIN BEBAS DARI SISA MUR, BAUT, DLL			
2. LOTO TERPASANG SAAT PERBAIKAN				4. MESIN BERSIH DARI KOTORAN PERBAIKAN			
UTAMAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA							